



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL ÎNSURĂȚEI
CONSILIUL LOCAL

Șoseaua Brăilei nr. 18, telefon 0239 660312, tel/fax 0239 660480
e-mail: primariainsuratei@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.73
din 22.11.2017

Privind: stabilirea distanțelor de siguranță față de vecinătăți și adoptarea măsurilor de protecție compensatorii care asigură condițiile de siguranță la foc și performanțele admise conform Notei nr.2 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Centrul de zi "Pinocchio", situat în Str. Tineretului nr.23, orașul Însurăței, județul Brăila.

Consiliul Local al Orașului Însurăței, județul Brăila,
întrunit în ședință ordinară azi, data de mai sus;

Având în vedere:

- Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dunărea" al Județului Brăila nr.564/17/14.11.2017 înregistrată la Primăria Orașului Însurăței cu nr. 13.000/20.11.2017;
- referatul Serviciului Public Voluntar pentru Situații de Urgență înregistrat la Primăria Orașului Însurăței cu nr. 13.012/20.11.2017;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Însurăței, județul Brăila;

Tinând cont de condițiile de siguranță la foc și performanțele admise conform Notei nr.2 din subsolul tabelului 2.2.2. din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99;

Luând în considerare prevederile art.11, art.13, Anexa nr. 4 la Ordinul M.A.I. nr.129/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă;

În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(2), lit."5", alin.(6) lit."a" pct.8 și alin.(9) coroborat cu art.45 alin.(1), cu art.47, art.119, art.120, art.128 , alin.(1), alin.(2), alin.(5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală- republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se stabilesc pe propria răspundere distanțele de siguranță mai mici față de vecinătățile imobilului-Centru de zi „Pinocchio”, deoarece nu sunt respectate distanțele de siguranță reglementate de Nota nr.2, subsolul tabelului 2.2.2. din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99, astfel:

V - Grădinița - 0,50 m

N - proprietate privată-2,00 m

Art.2.Se adoptă măsurile de protecție compensatorii care asigură condițiile de siguranță la foc și performanțele admise, conform Notei nr.2 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99 și prevăzute în scenariul de securitate la incendiu:


- a) peretele care separă Centrul de Zi „Pinocchio” de Grădiniță va fi incombustibil cu REI 180 minute și nu va fi prevăzut cu goluri;
- b) deoarece nu se asigură distanța de siguranță față de vecinul de la nord se vor lua măsurile compensatorii geamurile Centrului de zi „Pinocchio” prevăzute în această parte vor fi armate.

Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează domnul Gheorghe Ionel, primarul orașului Însurăței și Serviciul Public Voluntar pentru Situații de Urgență, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Însurăței, județul Brăila.

Art.4.Prin grija doamnei Pîrlog Fănica, secretarul orașului Însurăței, județul Brăila, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința celor interesați.

Președinte de ședință,
Consilier

OPREA GEORGE



Contrasemnează secretarul,
Unității Administrativ- Teritoriale Însurăței,

PÎRLOG FĂNICA

